

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84

т.(343)312-44-09 ф.8 (343) 312-44-08, E-mail: gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского округа,
Слободо - Туринского муниципального района**

(наименование органа государственного надзора)

623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Северная, 30 А,

тел. (343) 61 2-22-49, E-mail: tond-Turinsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 31/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Бобровская начальная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сабуров А.С.

Отдел надзорной деятельности и ПР Ту- № 31
ринского городского округа, Слободо - Ту-
ринского муниципального района управле-
ния надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления
МЧС России по Свердловской области
(наименование органа ГПН)

от « 18 » августа 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 24 » августа 2020 г. по 15 ч 00 мин. « 18 » сентября 2020
проведена проверка

Начальник ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо - Туринского МР УНД и ПР
подполковник внутренней службы Сабуров Алексей Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Бобровская начальная общеобразовательная школа»

Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Бобровское, ул. Бобровская, 53

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Брызгаловой Ольгой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическая пожарная сигнализация не соответствует с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	п. 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.1 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	15.05.2021 г.	
2	Отсутствует эвакуационное освещение, которое работает в круглосуточном режиме или включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 43 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	15.05.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 2 квартал 2021 г.

(квартал, месяц).

*Начальник ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо –
Туринского МР УНД и ПР Сабуров Алексей Сергеевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«18» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(подпись)

директор Блазгова В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«18» сентября 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.